

2/9
添付

非常用発電機1台
不具合、起動できず

2月17、23日大飯4号

関西電力は6日、定期検査
中の大飯原発4号機の水冷式
非常用ディーゼル発電機1台
が、2月17日から23日までの
間、不具合で起動できない状
態だったと発表した。空冷式
を含め2台以上動かせる状態
で、運転上の制限の逸脱はな

かった。

関電によると、2月17日午
後4時ごろ、ディーゼル発電
機の試験を終え、いつでも自
動起動できる状態にしようと
したところ、操作がうまくい
かなかった。一部の弁の動作
不良で、燃料を供給できる状
態にならなかったとみられ
る。同23日に弁を交換し、正
常に動作することを確認し
た。
(坂下享)